

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4950013	4	07.10.2019	30.04.2023

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Glasfass-Flachschirmsprinkler, K80, RTI-Schnell
"JBFP/Q"

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkKS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 07.10.2019

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

ppä. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4950013 vom/ dated 07.10.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Glasfass-Flachschirmsprinkler DN 15 hängende Bauart</p> <p>3 mm Glasfass der Firma Job Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93, und 141°C</p> <p>3 mm Glasfass der Firma Job Nennauslösetemperaturen: 68, 93, und 141°C</p> <p>Ansprechempfindlichkeit: Schnell, RTI < 50</p> <p>in den Ausführungen: - roh - verchromt - lackiert</p> <p>Material: - Sprinklerkörper: CuZn39Pb2 - Sprühteller: CuZn40Pb1</p> <p>Beschichtung des Anschlussgewindes gemäß Begutachtungsprotokoll vom 15.09.1999 mit Gewindedichtmittel LOCTITE Driseal 5061</p>	<p>JBFP/Q</p> <p>F3</p> <p>F3-F</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4950013 vom/ dated 07.10.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte	WAL 94035 WAL 01029 WAL 04045 WAL 04046 WAL 04047 WAL 04055 WAL 06019 WAL 19053	01.11.1994 02.07.2001 27.08.2004 27.08.2004 27.08.2004 22.10.2004 18.04.2006 07.10.2019	
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste	3-05.03.918 b	01.04.2009	1
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste (F3-F) sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	3-01.34.1359	08.08.2019	1
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4950013 vom/ dated 07.10.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

KEINE