Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4950013	4	01.02.2022	31.01.2026

Gegenstand der Anerkennung

Glasfass-Flachschirmsprinkler, K80, RTI-Schnell "JBFP/Q"

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 01.02.2022

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Anlage 1 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Glasfass-Flachschirmsprinkler DN 15 hängende Bauart 3 mm Glasfass der Firma Job Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93, und 141°C Ansprechempfindlichkeit: Schnell, RTI < 50 in den Ausführungen: - roh - verchromt - lackiert Material: - Sprinklerkörper: CuZn39Pb2 - Sprühteller: CuZn40Pb1 Beschichtung des Anschlussgewindes gemäß Begutachtungsprotokoll vom 15.09.1999 mit Gewindedichtmittel LOCTITE Driseal 5061	JBFP/Q F3, F3-F		

Anlage 2 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 94035 WAL 01029 WAL 04045 WAL 04046 WAL 04047 WAL 04055 WAL 06019 WAL 19053 201716-AU01+WAL01-PB01	01.11.1994 02.07.2001 27.08.2004 27.08.2004 27.08.2004 22.10.2004 18.04.2006 07.10.2019 11.06.2021	
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste	3-05.03.918 b	01.04.2009	1
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste (F3-F) sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG	3-01.04.1359	08.08.2019	1

zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE