

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG  
Sagmattstrasse 5  
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

G 4040001	4	15.08.2022	14.08.2026
-----------	---	------------	------------

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Gegenstand der Anerkennung

Glasfass-Schirmsprinkler, K115, RTI-Schnell  
"LBSU/Q"

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 15.08.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

I. V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle





zur Anerkennungsnummer G 4040001 vom 15.08.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfbericht	WAL 03024 WAL 10084 201716-AU01+WAL01-PB01	26.09.2003 05.08.2010 11.06.2021	
Zusammenstellzeichnung mit Stückliste	3-02.34.1013 b	18.07.2005	1
Zusammenstellzeichnung mit Stückliste LBSU/Q Edelstahl	3-02.34.1243	28.06.2017	1
Zusammenstellzeichnung mit Stückliste F3-F	3-02.34.1394	23.04.2020	1
sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG		29.08.1995	



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 4040001 vom 15.08.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE