

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG  
Sagmattstrasse 5  
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4950039	4	15.08.2022	14.08.2026

Gegenstand der Anerkennung

Glasfass-Schirmsprinkler, K115, RTI-Schnell  
"JCSU/Q"

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 15.08.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

W. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle





zur Anerkennungsnummer G 4950039 vom 15.08.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 95026 WAL 04045 WAL 04046 WAL 04047 WAL 06019 WAL 10084 201716-AU01+WAL01-PB01	29.08.1995 27.08.2004 27.08.2004 27.08.2004 18.04.2006 05.08.2010 11.06.2021	
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste	3-02.04.909 b	01.04.2009	1
Zusammenstellungszeichnung Edelstahl	3-02.03.1159	20.04.2011	1
Zusammenstellzeichnung mit Stückliste F3-F	3-02.04.1393	24.03.2020	1
sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 4950039 vom 15.08.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE