

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4970025	6	25.10.2021	24.10.2025

Gegenstand der Anerkennung

Glasfaser-Trockensprinkler, K80
"DB/N", „DB/S“ und „DB/Q“ DSP
Anschlussgewinde 3/4" DN 20 oder 1" DN 25

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 25.10.2021

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

ppa. Bellingon
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 4970025 vom 25.10.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 94034 WAL 97013 WAL 02036 WAL 05004 WAL 09032 210251-AU01+WAL01-PB01	01.11.1994 06.06.1997 11.10.2002 03.03.2005 04.06.2009 30.08.2021	
Baulängen: 60 mm - 1500 mm: Zusammenstellzeichnung / Stückliste			
DBSP DN15 Edelstahl V2A	2-09-14.1261a	11.08.2021	1
DBSP DN15	2-09-14.858d	11.08.2021	1
sowie alle darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Baulängen: 12 mm - 59 mm: Zusammenstellung			
sowie alle darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	2-09-14.1032d	08.09.2021	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4970025 vom 25.10.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Der Trockensprinkler Typ „DB/Q“ mit der Ansprechempfindlichkeit „Schnell“ darf nur in Nassanlagen eingesetzt werden.